Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 37»
(МДОУ «Детский сад № 37»)
ул. Рыбинская, д. 17, г. Ярославль, 150014
телефон/факс (4852) 21-16-81
адрес сайта: http://mdou37.edu.yar.ru
e-mail: yardou037@yandex.ru
ОКПО 47146403, ОГРН 1027600679899
ИНН/КПП 7604040993/760401001
«_26_» 03 2021 г. исх. № _б/н__

Заместителю главного государственного инспектора
г. Ярославля по пожарному надзору А. Н. Мореву

заведующего МДОУ «Детский сад № 37»
Ю. Ю. Фёдоровой

ПЛАН ПО УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

С целью устранения выявленных нарушений в результате плановой проверки по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности в МДОУ « Детский сад № 37» на основании представления № 869-4-5-13 от 22.03.2021 г. предприняты следующие меры:

№	Выявленные нарушения	Предпринятые меры
1.	Не обеспечена безопасная эвакуация при пожаре – из помещения группы № 3 на первом этаже здания предусмотрен 1 эвакуационный выход с количеством пребывания в группе более 10 человек (групповая ячейка № 3 по тех. паспорту помещения № 19, 43, 45, 46, 40, 39 на 1-м этаже) (в группе одновременное пребывание – 26 воспитанников, 1 сотрудник).	Разработан проект. Локальный сметный расчёт отправлен на проверку в МКУ «Агентство по строительству» г. Ярославля.
2.	Отсутствует эвакуационное освещение путей эвакуации, автоматически включающееся при прекращении электропитания рабочего освещения.	Проведён мониторинг цен на аккумуляторные светильники для обоснованного направления письма учредителю с просьбой о выделении денежных средств для закупки светильников. При поступлении финансирования нарушение будет устранено.
3.	Не проведено ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности здания (автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре) при эксплуатации сверх срока службы.	Сотрудники обслуживающей организации ЯОООО ВДПО проведут испытания в период с 29.03.2021 г. по 09.04.2021 г.

Заведующий МДОУ «Детский сад № 37» Ю. Ю. Фёдорова

26.03.21 г.