

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37»
(МДОУ «Детский сад № 37»)
ул. Рыбинская, д. 17, г. Ярославль, 150014
телефон/факс (4852) 21-16-81
адрес сайта: <http://mdou37.edu.yar.ru>
e-mail: yardou037@yandex.ru
ОКПО 47146403, ОГРН 1027600679899
ИНН/КПП 7604040993/760401001
08.04.2021г. исх. № _б/н_

Государственному инспектору г. Ярославля по
пожарному надзору Ю.А. Лагузовой

заместителя заведующего по АХР
МДОУ «Детский сад № 37»
О.О.Ворониной

ПЛАН ПО УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

С целью устранения выявленных нарушений в результате плановой проверки по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности в МДОУ «Детский сад № 37» на основании представления № 101 от 12.03.2021 г. предприняты следующие меры:

№	Выявленные нарушения	Предпринятые меры
1.	В качестве первичных средств пожаротушения в учреждении применяются огнетушители ОУ-3. Данные огнетушители недостаточно эффективны при тушении пожара класса А (горение твердых веществ). При выборе типа огнетушителей не учтены физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их взаимосвязь с огнетушащими веществами; огнетушащая способность огнетушителя, класс пожара.	Заказан новый расчет огнетушителей, для замены средств пожаротушения. Срок устранения – до 01.09.2021г.
2.	Требуется замена аккумуляторной батареи в приборе приемно-контрольном.	Исполнено, замена произведена 26.03.2021г.
3.	Декларация пожарной безопасности на объекте защиты (от 29.06.2016г., регистрационный № 78401368-ТО-734) не разработана вновь, так как изменены требования пожарной безопасности (не действуют указанные нормативные документы: ППР в РФ №390, СНИП 21-01-97*, СНИП 2.08.02-89*.	В работе.

Заместитель заведующего по АХР



О.О.Воронина