



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

(г. Ярославль, ул.Бабича, 12, тел.: (4852) 56-11-58; e-mail: ondgorod@mail.ru)

**Предписание № 58/1/1**

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 37»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.Ярославля по пожарному надзору №59 от «17» февраля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «24» февраля 2021 года по 10 час. 00 мин. «17» марта 2021 года государственным инспектором г.Ярославля по пожарному надзору Лагузовой Юлией Анатольевной проведена плановая (внеплановая) выездная проверка по соблюдению на объекте защиты Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37», осуществляющее деятельность по адресу: г. Ярославль, ул.Рыбинская, д.17 (далее Детский сад № 37) обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии Заведующего Детского сада № 37 Федоровой Ю.Ю., заместителя заведующего по АХР Ворониной О.О. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствует эвакуационное освещение путей эвакуации, автоматически включающееся при прекращении электропитания рабочего освещения	ч.9 ст.82 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 37 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 О противопожарном режиме (далее ППР в РФ); п. 7.6.1, 7.6.3 СП 52.13330.2016	15.03.2022г.	
2.	Не обеспечена безопасная эвакуация при пожаре - из помещения группы № 3 на первом этаже здания предусмотрен один эвакуационный выход с количеством пребывания в группе более 10 человек (групповая ячейка № 3 состоящая тех.паспорту из помещений № 19, 43, 45, 46, 40, 39 на 1-м этаже) (в группе одновременное пребывание – 26 воспитанников, 1 сотруд-	п.1, ч.2 ст.53, ч.3 ст.89 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п.23 ППР в РФ, п.5.1.3 СП 1.1310.2020	15.03.2022г.	



	ник)			
3.	Отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства защиты органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п.30, п.56 ППР в РФ 110-03; п.6.4.4, п.6.6.2 СП 484.1311500.2020	15.03.2022г.	
4.	Не проведено ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности здания (автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре) при эксплуатации сверх срока службы (срок эксплуатации более 10 лет)	п.54 ППР в РФ п.3, п.4 ст.64 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ	15.03.2022г.	
5.	Не все двери лестничных клеток имеют приспособления для самозакрывания	п.24 ППР в РФ	15.03.2022г.	
6.	Помещение спальни группы № 3 (помещение 39 по тех.паспорту) на 1-м этаже оборудовано одним тепловым пожарным извещателем	п.54 ППР в РФ, п.3 НПБ 110-03; п.6.4.4, п.6.6.2 СП 484.1311500.2020	15.03.2022г.	
7.	Помещение для логопеда (помещение 18 по тех.паспорту) на 1-м этаже оборудовано одним тепловым пожарным извещателем	п.54 ППР в РФ, п.3 НПБ 110-03; п.6.4.4, п.6.6.2 СП 484.1311500.2020	15.03.2022г.	
8.	Декларация пожарной безопасности на объект защиты (от 29.06.2016г, регистрационный №78401368-ТО-734) не разработана вновь, так как изменены требования пожарной безопасности ( не действуют указанные нормативные документы: ППР в РФ № 390, СНиП 21-01-97*, СНиП 2.08.02-89*)	п.3, п.4 ст.64 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ *	15.03.2022г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за

нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля  
по пожарному надзору Лагузова Ю.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«17» марта 20 21 г.



*[Handwritten signature]*

(подпись)

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:

✓ *[Handwritten signature]*  
(подпись)

«17» марта 20 21 г.

✓ *[Handwritten signature]* по доверенности  
(должность, фамилия, инициалы)

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору