



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.yar.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул. Бабича, д.12, тел.: (4852) 56-11-58, E-mail: ondgorod@mail.ru)

Предписание № 359/1/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №37».
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.Ярославля по пожарному надзору Лебедев Андрей Анатольевич от 02.10.2019 года № 359, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 час. 00 мин. 07.10.2019 года по 10 час. 00 мин. 14.10.2019 года. проведена внеплановая выездная проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности Государственный инспектор г.Ярославля по пожарному надзору Гонозов Максим Александрович в отношении Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №37», осуществляющего деятельность по адресу: г.Ярославль, ул. Рыбинская 17.

в присутствии Заведующая Федорова Юлия Юрьевна
(указываются должности, фамилии имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Подтверждается к исполнению с 01.08.2019г. Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре - из помещения группы №4 на втором этаже здания, предусмотрен один эвакуационный выход, с количеством пребывания в группе более 10 человек (групповая ячейка № 4 по тех. паспорту помещения № 46, 48, 49, 50, 51 - 2 этаж) (в группе №4 одновременное	ст.1; ст.2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, п.1, ч.2 ст.53, ч.3 ст.89 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п.33 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п.п. 6.9*, 6.12* СНиП 21-01-97*	06.07.2020	

	пробывание – 27 воспитанников, 1 сотрудник).		
2	Ширина путей эвакуации из помещения музыкального зала у методического кабинета (помещение №19 по паспорту БТИ от 28.01.2016г) заужена, в результате проведения объемно-планировочных изменений музыкального зала, до 0,89 метра.	Правила противопожарного режима в РФ п.33, СНиП 21-01-97* п. 6.12*, п.6.27	06.07.2020
3	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре - из помещения группы №3 на первом этаже здания предусмотрен один эвакуационный выход с количеством пребывания в группе более 10 человек (групповая ячейка № 3 по тех. паспорту помещения № 19, 43, 45, 46, 40, 39 - 1 этаж) (в группе №3 одновременное пребывание – 26 воспитанников, 1 сотрудник).	ст.1; ст.2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, п.1, ч.2 ст.53, ч.3 ст.89 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п.33 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п.п. 6.9*, 6.12* СНиП 21-01-97*	06.07.2020

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст.6, ст.78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Подпись лиц(а), проводившего проверку:

Государственный инспектор г.Ярославля по пожарному надзору

Гонозов М.А.

«14» Октября 2019г.

(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Рябенко Ю. Ю.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«14» Октября 2019г

(подпись)